


Sart Tilman, le 5 décembre 2011

PROCES-VERBAL de mesure n° 2011/5966 – AM/am – page 1 sur 11

Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement d'un



Châssis double ouvrant OS-OB en PVC



Type : Châssis PVC REHAU Brillant Design Droit
Quincaillerie AUBI Titan AF
Vitrage Saint Gobain – 66.2A/20/44.2A - $R_w(C ; Ctr) = 49(-2 ; -6)$

Demandeur : ALTO Services S.A.
Rue de l'Informatique, 2
4460 Grâce-Hollogne
BELGIQUE

Performance mesurée : $R_w(C ; Ctr) = 44(-1 ; -4)$

	
Ir. A. MAILLARD Responsable des mesures	Ir. J. NEMERLIN Directeur du CEDIA