


Sart Tilman, le 14 novembre 2011

PROCES-VERBAL de mesure n° 2011/5943 – AM/am – page 1 sur 11



Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement de
Porte extérieure vitrée en PVC avec seuil à la suisse



Type : Porte REHAU Brillant Design
Quincaillerie WINKHAUS
Vitrage Saint Gobain – 12/15/44.2A - $R_w(C ; C_{tr}) = 43(-1 ; -4)$

Demandeur : ALTO Services S.A.
Rue de l'Informatique, 2
4460 Grâce-Hollogne
BELGIQUE

Performance mesurée : $R_w(C ; C_{tr}) = 42(-1 ; -4)$

	
Ir. A. MAILLARD Responsable des mesures	Ir. J. NEMERLIN Directeur du CEDIA