


Sart Tilman, le 25 novembre 2011

PROCES-VERBAL de mesure n° 2011/5956 – AM/am – page 1 sur 13

Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement d'un



Châssis simple ouvrant OB en PVC



Type : Châssis PVC REHAU Brillant Design Droit
Quincaillerie AUBI Titan AF
Vitrage Saint Gobain – 10/16/44.2A - $R_w(C ; Ctr) = 45(-2 ; -7)$

Demandeur : ALTO Services S.A.
Rue de l'Informatique, 2
4460 Grâce-Hollogne
BELGIQUE

Performance mesurée : $R_w(C ; Ctr) = 42(-1 ; -3)$

| | |
|---|--|
|  |  |
| Ir. A. MAILLARD Responsable des mesures | Ir. J. NEMERLIN Directeur du CEDIA |